



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34

Телефон: 912-39-11

Телетайп: 111633 "БРИДЕР"

Телефакс: (495) 912-40-41

E-mail: atomnadzor@gan.ru

Генеральному директору
ЗАО "ПРОКОНСИМ"

О.В. Дацковских

16.01.07 № 11-14/146
На № 1677 от 27.11.2006

Г

Г

Управление по надзору за объектами нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта разъясняет, что на трубопроводную арматуру для систем газораспределения и газопотребления, произведенную в период действия разрешения Ростехнадзора (Госгортехнадзора России), получение дополнительного разрешения Ростехнадзора на применение не требуется.

Гарантийный срок службы арматуры в соответствии с требованиями п.2.4.6 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) устанавливается изготовителем.

Качество арматуры до начала строительства, монтажа и ремонта газопроводов должно определяться в соответствии с п.3.2.3 ПБ 12-529-03 при входном контроле, производимом специалистами аттестованной в установленном порядке лаборатории.

Начальник Управления по надзору
за объектами нефтегазодобычи,
переработки и магистрального
трубопроводного транспорта

Б.А. Красных